



**Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6
602 00 Brno**

VODASERVIS, s.r.o.
Brněnská 1146
591 01 Žďár nad Sázavou

Značka : 67 B / 2006

Vyřizuje : RNDr. Vavřínová
tel.: 543 423 315

Brno 14.6.2006

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258 /2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, byla ověřena zdravotní nezávadnost nerezových provzdušňovacích věží řady PV, výrobce VODASERVIS, s.r.o., Brněnská 1146, 591 01 Žďár nad Sázavou, v rozsahu požadovaném Vyhláškou 409/2005 Sb.

Materiály přicházející do kontaktu s vodou :

- korozivzdorná ocel dle DIN 1.4301 - výrobce OUTOKUMPU SP. Z O.O., Polsko
- neměkčené PVC – DUROFOL N – výrobce ALIACHEM, a.s., Chropyně
- těsnění ze silikonové pryže - výrobce SILEX Limited-Bordon, England


Na podkladě doložených dokladů, a zhodnocení výsledků lze konstatovat, že **provzdušňovací věže řady PV, od výrobce VODASERVIS, s.r.o., Brněnská 1146, 591 01 Žďár nad Sázavou, splňují požadavky Vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.**

Tento závěr se vztahuje pouze na výrobky stejného materiálového složení a použití jako vzorky předložené k ověření.

Příloha :

1. Posouzení zdravotní nezávadnosti, výsledné hodnocení Zn.: 13 A+B/2005, 5 A+B/2005, 12 A+B/2005
2. Protokol o zkoušce č. . 574-579 / 2005, 1170-1175/2005
3. Posouzení zdravotní nezávadnosti Zn.: 67 A/2006

Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Gorkého 6, 602 00 Brno
Ředitel


RNDr. B. Pokorný, CSc.
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Brně

Na vědomí: SZÚ Praha

Telefon: 541 421 +
Fax: 541 213 548

Bankovní spojení:
Volksbank CZ, a.s. 4010049199/6800

IČO: 71009531